

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„BANAT” AL JUDEȚULUI TIMIȘ



NECLASIFICAT

Nr. 4.369.123  
din 16.06.2026  
Exemplar 1

*Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică*

Către,

**Domnul Mircea OPRIȘ,**

**e-mail: [mirceaopris@gmail.com](mailto:mirceaopris@gmail.com)**

Adresa dumneavoastră prin care ne solicitați să vă comunicăm informații cu privire la controalele efectuate de către inspectorii de prevenire la Clinica de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, a fost înregistrată cu numărul **4.369.123/09.06.2026**.

În vederea clarificării aspectelor solicitate, prin prisma competențelor instituționale, vă comunicăm următoarele:

- Pentru corpul nou de clădire a fost emis **aviz de securitate la incendiu**, totodată fiind admisă recepția la terminarea lucrărilor.
- La momentul verificărilor în teren, din perioada 4-12 mai 2026, clădirea nouă a Clinicii de Medicină Fizică și de Reabilitare **nu era pusă în funcțiune**, fapt pentru care nu este obligatorie obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.

Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu.

- Clădirea existentă **nu face obiectul H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării**

privind securitatea la incendiu, cu modificările ulterioare, privind necesitatea obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Hotărârile de Guvern privind avizarea și/sau autorizarea construcțiilor din punct de vedere al securității la incendiu au intrat în vigoare începând cu anul 1992.

Totodată, menționăm că prin documentația tehnică ce a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, au fost prevăzute și măsuri de securitate la incendiu, ce vizează corpul de clădire existent.

- Pe parcursul controlului de specialitate au fost puse la dispoziția inspectorilor de prevenire, documente referitoare la verificarea și întreținerea periodică, executate cu personal autorizat, conform reglementărilor specifice<sup>1</sup>. A fost aplicată sancțiune contravențională pe linia exploatarei instalației electrice, fiindu-i învederată conducătorului instituției, **obligația legală de a remedia aceasta cu celeritate**, în caz contrar urmând a fi aplicate noi sancțiuni contravenționale, conform principiului gradualității.

Facem următoarele precizări suplimentare:

1. Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, unitățile sanitare se dotează cu sisteme de alarmare și semnalizare în caz de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice<sup>3</sup>;
2. Conform prevederilor legale, controlul de prevenire se finalizează printr-un document care se înregistrează, se semnează și se ștampilează de reprezentantul entității controlate<sup>4</sup>. Menționăm că acest *Proces verbal de control* constituie un act bilateral și are în cuprinsul său informații protejate de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), fapt pentru care opinăm că orice informație furnizată terților trebuie prelucrată în vederea protejării acestor date.
3. Pe timpul controlului de specialitate, specialiștii din cadrul Inspecției de prevenire și-au manifestat disponibilitatea referitoare la acordarea asistenței

<sup>1</sup> Art. 5.6.1 din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015;

<sup>2</sup> Art. 122 din Ordinul nr. 146/1427 din 2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;

<sup>3</sup> Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015;

<sup>4</sup> Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2015;

tehnice de specialitate în domeniul prevenirii situațiilor de urgență și la participarea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș la exercițiile de evacuare realizate de către instituția despre care se face referire în adresă.

4. Art. 27 din *Legea nr. 307/2026 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, reglementează **atribuțiile ce le revin cadrelor tehnice/personalului de specialitate** cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Cu privire la desfășurarea exercițiului de evacuare din data de 09.06.2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș a fost ulterior înștiințat în scris despre remedierea sistemului de alarmare în caz de incendiu precum și despre informarea către S.C. Aquatim S.A. în ceea ce privește presiunea scăzută a instalației de hidranți exteriori.

Vă reamintim, lista autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș, poate fi consultată pe site-ul instituției<sup>5</sup>.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, în cazul în care un obiectiv nu este identificat în lista autorizațiilor de securitate la incendiu emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș, acesta se poate afla în una din următoarele situații:

- funcționează fără a deține autorizație de securitate la incendiu;
- nu se încadrează în categoria de construcții și amenajări care se supun procesului de avizare și/sau autorizare privind securitatea la incendiu<sup>6</sup>.

Vă asigurăm în continuare de întregul sprijin în soluționarea problemelor dumneavoastră cu care vă confrunțați, în limitele competențelor de care dispunem.

**Funcționar desemnat  
pentru aplicarea Legii nr. 544/2001**

Plutonier

Zorița MIRCOV

Semnat digital de  
Mircov Zorita  
Data: 2026.06.16  
16:08:21 +03'00'

ISU TM/IRP/MZ

Se transmite exemplarul 1 prin e-mail

<sup>5</sup> <https://isuttm.igsu.ro/avizare-autorizare/evidente-autorizatii-de-securitate-la-incendiu-30>

<sup>6</sup> Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările ulterioare.